

OLYCKA MED GASOL, VAD GÖR DU?

kosangas



BRAND – RING 112

INSTALLATION

1. Larma Räddningstjänsten – ring 112

2. Stäng ventiler

Stäng avstängningsventiler på gasolrör före och efter den antända läckan och låt elden brinna ut. Försök INTE att släcka med vatten om det inte är risk för antändning av andra brandfarliga material. Vid osäkerhet vilka ventiler som ska stängas av. Använd huvudavstängningsventilen för gasool.

GASOLTANK/GASOLFLASKOR

1. Larma Räddningstjänsten – ring 112

2. Stäng huvudbrytaren

Bryt strömmen till eventuella gasolförångare eller pumpar.

3. Stäng ventiler

Försök INTE att släcka gasolbrand som kommer från ett läckage i anläggningen. Stäng istället tankens/flaskans ventil(er) och låt elden brinna ut. Det kan ta lite tid.

4. Kyl tanken/flaskor

Om det är möjligt, flytta bort flaskorna från värmen. Spruta ner tanken/flasko med vatten för att hålla den/de skyddade med värmen från flammorna.



LÄCKAGE – STOPPA ANVÄNDNING AV ÖPPEN ELD

INSTALLATION

1. Stoppa användning av öppen eld

Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

2. Evakuera

Evakuera alla i lokalen.

3. Stäng ventiler

Stäng närmaste avstängningsventiler på gasolledningen innan läckan, om det är möjligt. Stäng huvudavstängningsventilen vid gasledningens införing i byggnaden.

4. Vädra

Öppna fönster och dörrar ut. Var uppmärksam på ev källare och avlopp, då gasolen sprids längs golvet och samlas i lågpunkter.

GASOLTANK/GASOLFLASKOR

1. Stoppa användning av öppen eld

Stäng av alla brännare, stoppa motorer och diverse elutrustning. Rökning förbjuden.

2. Evakuera

Evakuera alla i vindriktningen inom ca 100 m. Gå aldrig in i ett gasmoln.

3. Stäng ventiler

Om läckaget är på rörinstallationen på tank/flaska, stäng vetnilen på tank/flaska. Gå till ventilen från lovert (vindsidan).

4. Larma Räddningstjänsten – ring 112

Om det inte lyckas att stoppa utströmningen av gasol, larma Räddningstjänsten – informera om gasmolnets riktning, från lovert (vindsidan), gasskyens retning.

LÄS HÄR INNAN OLYCKAN SKER!

Med gasolinstallationer gäller det som i som många andra områden i vår vardag, att det är bättre att förebygga än att bota.

Ingå därför ett avtal med Kosan Gas om en årlig säkerhetsöversyn av gasolanläggningen. Det bör utarbetas en evakueringsplan och välja en person med ansvar för evakuering.

Av hänsyn till säkerheten är ett luktämne tillsatt som avslöjar eventuella läckage i installationen. Enligt lagstiftningen är det ägaren/användaren av anläggningen, som är ansvarig för anläggningens tillstånd och underhåll. Kontakta Kosan Gas om du har frågor.

INFORMATION

Informera alltid Kosan Gas vid olycka

T. 031-655200 [dygnet runt]*. Anläggningen får inte tas i bruk innan den är godkänd av Kosan Gas.

* Måndag – torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:30

I övrig tidpunkt går telefonsvararen på och hänvisar till jourtelefon.

TELEFONLISTA

Kosan Gas **031-65 52 00**

Räddningstjänsten

Polisen

Kontaktperson
hos Kosan Gas